



МЧС РОССИИ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
 СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
 (Главное управление МЧС России  
 по Республике Бурятия)  
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА  
 ул. Ленина, 3 «в», г. Гусиноозерск, 671160  
 факс-тел: (301-45) 42-4-40  
 «09» сентября 2021 г.

МБОУ  
 Иройская СОШ

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 57**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

“29” ноября 2021 г.

г.Гусиноозерск  
 (указывается место рассмотрения)  
 ул.Ленина, 3В

Кабинет ОНДПР Селенгинского  
 района ГУ МЧС РФ по РБ

Я, **Главный государственный инспектор по пожарному надзору Селенгинского района Республики Бурятия подполковник внутренней службы Зазулин Андрей Васильевич**

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица ГПН, вынесшего представление

рассмотрев постановление об административном правонарушении №174 от “29” ноября 2021 г. и материалы дела в отношении должностного лица Базарова Баира Гармаевича – директора МБОУ Иройская СОШ, расположенный по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Ташир, ул. Карла-Маркса, 80.

**У С Т А Н О В И Л:**

**Установил:** в 14 часов 00 мин. 29 ноября 2021 г по адресу: РБ Селенгинский район у. Ташир, ул. Карла-Маркса, 80 при проведении плановой проверки в отношении МБОУ Иройская СОШ, установлено, что директором МБОУ Иройская СОШ Базаровым Б.Г., нарушаются требования в области пожарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормы пожарной безопасности (НПБ), строительные нормы и правила (СНиП), своды правил (СП), а именно:

№ п/п	Обязательное требование, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное требование
1	Кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Основание: ФЗ – 123 «Технический регламент пожарной безопасности» ст. 82, п. 2, СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения» п. 13.15.3, ГОСТ Р 53315, ФЗ N 69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" ст. 38.
2	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний или замены в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. Основание: ст. 5 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

